



# POWIAT OLEŚNICKI

RP.272.1.2.2016

Oleśnica, 11.07.2016

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy RP.272.1.2.2016  
Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Pytanie 1:

Na rys. 1A-2A istnieje zapis dotyczący istniejącego łącznika do sali gimnastycznej „Ściana REI 12, ocieplenie z wełny mineralnej w poziomie parteru”, „R30 konstrukcja/RE30 przekrycie dachu łącznika”. Czy te elementy łącznika posiadają opisane parametry p.poż., czy należy do nich doprowadzić. Wówczas proszę o podanie sposobu i ilości wykonania tych robót – nie są ujęte w przedmiarze.

### Odpowiedź 1:

Tak, elementy łącznika posiadają odpowiednie parametry p.poż. Nie wymagają one wykonania dodatkowych robót. Inwestycję należy wykonać zgodnie z rys. 1A-2A.

### Pytanie 2:

Podobna sprawa na korytarzach budynku głównego – do wykonania wymienione są naświetla nie ujęte w wykazie stolarki przedmiarze. Czy te roboty objęte są zamówieniem?

### Odpowiedź 2:

Naświetla na korytarzach pozostają bez zmian – ich wielkość i poziom posadowienia zostały wykazane w projekcie ze względu na wykonywaną ekspertyzę pożarową, w której zamiennie za owe naświetla i inne niemożliwe do zmiany elementy budynku zaprojektowano w porozumieniu z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej we Wrocławiu m.in. ponadnormatywną ilość lamp oświetlenia ewakuacyjnego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian tj. termin składania ofert upływa 14.07.2016r. o godz. 11:00.

STAROSTA

*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Kociński  
Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy