

ZESTAWIENIE SEKCJI			
NR SEKCJI	SEKCJA	ZAWÓR REGULACYJNY	ZAWÓR STABILIZACYJNY
1	Q = 59kW instalacja c.o. budynku "D"	ø40 nastawa Nx3,8	ø40 nastawa nx150 Pa
2	Q = 143kW instalacja c.o. budynku "B"	ø65 nastawa Nx3,5	ø65 nastawa nx150 Pa
3	Q = 32kW instalacja c.o. budynku "C"	ø25 nastawa Nx4,5	ø25 nastawa nx150 Pa
4	nadrewarie c.w.u.	ø32 nastawa N=4,5	ø32 nastawa nx150 Pa

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OKRĘGU TECHNOLOGICZNEGO	
1	Kocioł gazowy, kondensacyjny, 5cMS klimatyzatorka pojedynczy i zakrytym, sztuk 2
2	Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.o. o V=500 l
3	Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. o V=18 l
4	Pompa wirowa z wysokiem zapotrzebowaniem, typ 33 w st. 920, H= 4,4 m.h.s.
5	Zawór mieszający 3-drogowy z silnikiem dn 20
6	Pompa obiegowa z wysokiem zapotrzebowaniem, typ 33 w st. 920, H= 4,22 m.h.s.
7	Zawór mieszający 3-drogowy z silnikiem dn 40
8	Pompa obiegowa z wysokiem zapotrzebowaniem, typ 33 w st. 920, H= 2,53 m.h.s.
9	Zawór mieszający 3-drogowy z silnikiem dn 40
10	Zawór regulacyjny dn 32 z typu termostatycznym
11	Zawór regulacyjny dn 25 z typu termostatycznym
12	Zawór regulacyjny dn 40 z typu termostatycznym
13	Zawór odcinający dn 40
14	Zawór kulowy dn 40
15	Zawór nadmiarowo-upustowy ze stałą nastawą dn 32
16	Zawór stabilizacji ciś. dn 32 z typu termostatycznym
17	Zawór stabilizacji ciś. dn 25 z typu termostatycznym
18	Zawór stabilizacji ciś. dn 65 z typu termostatycznym
19	Zawór stabilizacji ciś. dn 40 z typu termostatycznym
20	Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. 5/150 l B ze podgrzewnicą c.w.u.
21	Bufor zbiorczy o wyżowniu ze stali nierdzewnej dn 1 st. podgrzewu c.w.u.
22	Pompa cyrkulacyjna, wydaj. 0,9 kg/s, H=3,8 m st. 420 1403 ø25
23	Zawór mieszający 3-drogowy z silnikiem dn 32
24	Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. 25L z zawór przyłączeniu 7 1/4"
25a	Pompa ciepła z misy przyszłej 5kW, kW - jednostka zewnętrzna
25b	Pompa ciepła z misy przyszłej 5kW, kW - jednostka zewnętrzna
26	Kompaktowa stacja uzdatniania wody 1m3 0,63 l/s
27	Rozdzielacz rurowy zbiorczy dn 150, Dz 13 otw.
28	Kwarcowiatrun wkrętu kwO 1/4
29	Pompa zatapialna Hpz 2,5 m.s.t. H20, Qz 1,5 m.h/h 230V, z wyłącznikiem pływakowym
30	Zawór regulacyjny dn 25 z typu termostatycznym
31	Zawór stabilizacji ciś. dn 25 z typu termostatycznym
32	Pompa hydrofory z wysokiem zapotrzebowaniem, typ 33 w st. 920, H= 7,9 m.h.s.
33	Pompa wygrzewająca z wysokiem zapotrzebowaniem, typ18 w st. 920, Vz=3 m.h/h
34	Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. o V=18 l
35	Pompa tłłajcej zasobnik c.w.u., typ 33 w st. 920, H= 1,8 m.h.s.
36	Zawór bezpieczeństwa, membranowy, R25, pocz.5 bar
37	Zawór bezpieczeństwa, membranowy, R25, pocz.3 bar
38	Zawór bezpieczeństwa, membranowy, R25, pocz.3 bar
39	Termometr 0 - 100st c 63MPa
40	kondensat zbiorczy/wew typu dn 15 ze 15 mm bb wody zimnej
41	wodowarz typu WSx32 DN32mm
42	kondensat głowy wymiany
43	Zawór zwrotny gazu

FILAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ul. 1 Maja 19, 43-400 Cieszyn
e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI
INWESTOR:	POWIAT OLEŚNICKI UL. JÓŚLOWICKIEGO 10, 56-400 OLEŚNICA
OBIEKT:	BUDYNEK "D" - ZSP W SYCOWIE UL. DASZYŃSKIEGO 42, 56-500 SYCÓW

Projektował:		Sprawdził:	
mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK		inż. Marcin GÓRZNY	
upr. Bud/239/72/Pw		inż. Tomasz MARCINIAK	
		Kierownik Projektu	
		inż. Marcin GÓRZNY	

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.B.W.	1:100	08.2018	Sanitarna	S-6