

BUDYNEK "B" – PARTER		
01	Komunikacja klatka schodowa	154,45
02	Nieozdrobnienia	20,47
03	Zbiorniki rozdzielni	21,72
04	Wentylacja	10,71
05	Szafka	90,35
06	Szafka	89,16
07	Kuchnia	93,47
08	Pom. Kucharki	114,43
09	Pom. Przechowywania	151,40
10	Pom. Przechowywania	151,40
11	Sanitariaty	25,68
12	Sanitariaty	25,68
13	Magazyn podszewy	20,36
14	Pomieszczenie pomp	22,03
15	Pracownia samochodowa 1	87,09
16	Pracownia samochodowa 2	87,09
17	Pracownia samochodowa 3	40,99
18	Magazyn 2	7,23

LEGENDA

- E

□

Oprawa LED kwadratowa, 18W, strumień świetlny 1300lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 72 lm/W, barwa światła 3600–4800K, kąt świecenia 120stopni, przestona mleczna pcv, montowana natynkowo
- R

□

Oprawa LED 2x18W, 120x30cm, strumień świetlny 3600 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100lm/W, barwa światła powyżej 4000K, kąt świecenia 120stopni, przestona mleczna pcv, n/t, IP40, wsp. RA>80,zabezpieczona siatką ochronną
- G

○

Oprawa LED 15W, okrągła śr.30cm naścienna zew., n/t, IP65, IK08,wsp. RA>80
- ⚡

S

Oprawa LED 8W, plafon okrągły śr.30cm, naścienny, strumień świetlny 620 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100 lm/W, barwa światła powyżej 3000K, kąt świecenia 120stopni, przestona mleczna pcv, n/t, IP55, IK08, wsp. RA>80
- +3h

Symbol ten przy oprawie oznacza montaż inwertera 3 godzinowego dla danej oprawy, zapewniającego świecenie oprawy jako awaryjnej po zaniku prądu
- UWAGA

Rozszerzenie symbolu oprawy o oznaczenie "p" np. "Ep", "Rp" oznacza montaż oprawy o parametrach j.w. która posiada dodatkową klasę szczelności IP 65

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO

64-920 PILA, ul. OKRZEJ 18  
e-mail: [studio@interkap.pl](mailto:studio@interkap.pl)

TYTUŁ:	WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH – RZUT PARTERU
INWESTOR:	POWIAT OLEŚNICKI
OBIEKT:	UL. SŁOWACKIEGO 10, 56–400 OLEŚNICA
	BUDYNEK "B" – ZSP W SYCOWIE
	UL. DASZYŃSKIEGO 42, 56–500 SYCÓW

Projektował: mgr inż. Janusz PALASZ upr. GP-7342/1619/91/92		SzeF Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY	
STADIUM	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
P.B.W.	1:100	08.2018	Elektryczna